

« 04» сентября 2017 года

Информация

Администрация МКОУ «Маляевская ООШ» Ленинского района информирует о не выполнении предписаний № 025-69/1/1 от 28.10.2016 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности; № 314-14-15 от 26 сентября 2016 года об устранении выявленных нарушений обязательных требования Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в отношении МКОУ «Маляевская ООШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области не в полном объеме в связи с отсутствием финансирования, а именно:

| № п / п | Вид нарушения | Срок устранения нарушения | Отметка о выполнении нарушения | Примечание |
|---------|--|---------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | Помещение электрощитовой не отделено от помещения школы противопожарными дверями (предписание № 025-69/1/1 от 28.10.2016 года) | 12.06.2017 года | не выполнено | помещение электрощитовой отделено от помещения школы противопожарными дверями; дверь оббита с двух сторон металлическими листами; само помещение находится в подвале школы, доступ к которому закрыт для всех, так как ключи находятся у директора школы и от самого помещения и от подвала; опасность никому не угрожает |
| 2 | Выполнить твёрдое покрытие на спортивно-игровой площадке (п.3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10); (предписание № 314-14-15 от 26 сентября 2016 года) | до 01.09.2018 года | не выполнено | имеется смета 2014 года; сумма составляет 800 тыс. руб. |

В отношении МКОУ «Маляевская ООШ» были составлены уже третий раз (с 2014 года) протоколы об административных нарушениях, так как вышеуказанные предписания в установленные сроки не выполнены. Постановлением по делу об административном правонарушении мирового судьи судебного участка № 31 Волгоградской области производство по делу в отношении МКОУ «Маляевская ООШ» было прекращено; однако, до 01 сентября 2018 года я обязана доложить об исполнении предписаний в Роспотребнадзор.

Директор МКОУ «Маляевская ООШ»: _____

З.Х. Байкина